

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
|----|---|--|
| 1 | 実効性テストの結果について、教えていただくことは可能でしょうか。 | <p>2023年度のテストは完了していないため、2022年度の発動実績(2件)をお示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・DR実施日時 2022-07-27 16:00 - 19:00 達成率 76.2 % 調整電力量 4,572 kWh ・DR実施日時 2022-08-26 17:00 - 20:00 達成率 118.3 % 調整電力量 7,100 kWh |
| 2 | <p>○別紙2デマンドレスポンスアグリゲーター評価シートについて</p> <p>・評価項目の2について、3年間の報酬金額が大きいこととなっておりますが、1年間の誤りではないでしょうか。(昨年度も同様の誤りがありました。)</p> | 記載誤りのため「3年間」を「1年間」に読み替えてください。 |
| 3 | <p>ご提案条件作成のため、以下のデータを頂けないでしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・直近1年間分の30分値デマンドデータ ・直近1年間分の対象自家発電設備の運転データ | 別添データをご確認ください。 |